

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
оценки обеспечения готовности
потребителей тепловой энергии –
объектов социальной сферы
Карабашского городского округа к
отопительному периоду 2025 – 2026 годов
В.В. Коробейников
«01» / 02 2025 г.

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии –
объектов социальной сферы Карабашского городского округа к отопительному
периоду 2025 – 2026 годов

1. Общие положения.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы Карабашского городского округа, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

2. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности.

Потребители тепловой энергии – объекты социальной сферы Карабашского городского округа

№ п/п	Наименование организации (полное)	ИНН	Юридический адрес и адрес фактического местонахождения
1	МКУК «Центральная городская библиотека Карабашского городского округа»	7406003358	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 13/1 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 13/1
2	Досуговый центр «Сфера Карабашского городского округа»	7406003407	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 15/1 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 15/1
3	Городской клуб Карабашского городского округа	7406003407	Юридический адрес: 456142, Челябинская область г. Карабаш, ул. Павших Борцов, 6; Адрес фактического местонахождения: 456142, Челябинская область г. Карабаш, ул. Павших Борцов, 6;
4	МС (коррекционное) КОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными способностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа – интернат 8 вида г. Карабаш».	7406002107	Юридический адрес: 456140, Челябинская область г. Карабаш, ул. Кузнецова, 6; Адрес фактического местонахождения: 456140, Челябинская область г. Карабаш, ул. Кузнецова, 6
5	МКОУ «СОШ № 1 г. Карабаша»	7406002058	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 9 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 9
6	МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша»	7406002065	Юридический адрес: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Декабристов, 2 В Адрес фактического местонахождения: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Декабристов, 2 В
7	МКОУ «СОШ № 4 г. Карабаша»	7406002080	Юридический адрес: 456142, Челябинская область г. Карабаш, ул. Пролетарская, 101; Адрес фактического местонахождения: 456142, Челябинская об-

			ластьг.Карабаш, ул. Пролетарская, 101
8	МКОУ «СОШ № 6 г. Карабаша»	7406002717	Юридический адрес: 456144, Челябинская область г.Карабаш, г-к 1 Военный, ул. Первомайская, д. 22; Адрес фактического местонахождения: 456144, Челябинская об-ласть г.Карабаш, г-к 1 Военный, ул. Первомайская, д. 22
9	МКДОУ детский сад № 1 г. Карабаша	7413012561	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. 23 Годовщины Октября, д. 2 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. 23 Годовщины Октября, д. 2
10	МКДОУ «Детский сад № 9» общеразвивающего вида города Карабаша	7406002019	Юридический адрес: 456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Гагарина, д. 2 Адрес фактического местонахождения: 456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Гагарина, д. 2
11	МКДОУ «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаша	7406001992	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 10 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 10
12	МКДОУ детский сад № 11 города Карабаша	7406002026	Юридический адрес: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Декабристов, 10 Адрес фактического местонахождения: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Декабристов, 10
13	МКДОУ детский сад № 12 города Карабаша	7406002033	Юридический адрес: 456142, Челябинская область г.Карабаш, ул. Павлика Морозова, д. 76; Адрес фактического местонахождения: 456142, Челябинская об-ласть г.Карабаш, ул. Павлика Морозова, д. 76
14	МКОУ ДОД «Дом детского творчества»	7406002139	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 17/4 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 17/4
15	МУ Управление социальной	7406002185	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул.

	защиты населения администрации Карабашского городского округа		Комсомольская, 25 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Комсомольская, 25
16	МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»	7406001079	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Освобождения Урала, 12 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Освобождения Урала, 12
17	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г.Карабаш»	7406000974	Юридический адрес: 456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Гагарина, 1А Адрес фактического местонахождения: 456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Гагарина, 1А
18	МКОУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карабашского городского округа	7406002121	Юридический адрес: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. 1 Мая, 23-а Адрес фактического местонахождения: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. 1 Мая, 23-а
19	МКУДО «Детская школа искусств Карабашского городского округа»	7406002146	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 13А Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 13А
20	Администрация Карабашского городского округа	7406001047	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 3 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 3
21	МКУК «Городской музей Карабашского городского округа»	7406003365	Юридический адрес: 456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Освобождения Урала, 64 Адрес фактического местонахождения: 456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Освобождения Урала, 64
22	МКУК «Управление культуры Карабашского городского округа»	7406000773	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 3 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Metallургов, 3
23	МКУК "Спортклуб Карабашского городского	7406003132	Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Комсомольская, 22А

	округа"		Адрес фактического местонахождения: 456143. Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 15/4 - 46
--	---------	--	---

3. Права и обязанности членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Число членов комиссии, включая ее председателя (заместителя председателя), должно быть нечетным.

3.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.3. Председатель (заместитель председателя) является членом комиссии.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

3.4. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3.5. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

3.5.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

3.5.2. утверждать настоящую программу;

3.5.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

3.5.4. координировать работу комиссии;

3.5.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.6. Члены комиссии обязаны:

3.6.1. лично участвовать в заседаниях комиссии;

3.6.2. выполнять поручения комиссии;

3.6.3. соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

3.6.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

3.7. Члены комиссии имеют право:

3.7.1. участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

4. Сроки и график проведения оценки готовности.

График проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы Карабашского городского округа

№ п/п	Объект проведения оценки готовности	Срок	Ответственный, исполнитель
1	МКУК «Центральная городская библиотека Карабашского городского округа»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
2	Досуговый центр «Сфера Карабашского городского округа»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
3	Городской клуб Карабашского	05.08.2025 -	Наумова И.И.

	городского округа	29.08.2025	Забнин А.Ю.
4	МС (коррекционное) КОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными способностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа – интернат 8 вида г. Карабаш».	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
5	МКОУ «СОШ № 1 г. Карабаша»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
6	МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
7	МКОУ «СОШ № 4 г. Карабаша»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
8	МКОУ «СОШ № 6 г. Карабаша»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
9	МКДОУ детский сад № 1 г. Карабаша	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
10	МКДОУ «Детский сад № 9» общеразвивающего вида города Карабаша	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
11	МКДОУ «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаша	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
12	МКДОУ детский сад № 11 города Карабаша	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
13	МКДОУ детский сад № 12 города Карабаша	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
14	МКОУ ДОД «Дом детского творчества»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
15	МУ Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
16	МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
17	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г.Карабаш»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
18	МКОУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карабашского городского округа	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
19	МКУДО «Детская школа искусств Карабашского городского округа»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
20	Администрация Карабашского городского округа	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
21	МКУК «Городской музей Карабашского городского округа»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
22	МКУК «Управление культуры Карабашского городского округа»	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.
23	МКУК "Спортклуб Карабашского городского округа"	05.08.2025 - 29.08.2025	Наумова И.И. Забнин А.Ю.

5. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду.

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы Карабашского городского округа к отопительному периоду 2025 – 2026 годов представлен в приложении к данной программе.

Разработал: Инженер отдела ЖКХ



А.Ю. Забнин

Приложение
к программе проведения оценки
обеспечения готовности потребителей
тепловой энергии – объектов
социальной сферы Карабашского
городского округа к отопительному
периоду 2025 – 2026 годов

Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы
Карабашского городского округа к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае указания сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$		
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	5	К _{закон о тепл}	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{задолж}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$		
1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями	0,8	K _{безопасн}	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промысл}} * 0,31 + K_{\text{гидр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 + K_{\text{экспл/произв. инстр}} * 0,01 + K_{\text{на спорт. тепл пункт}} * 0,01 + K_{\text{шт}} * 0,01 + K_{\text{регул. темпер}} * 0,01$		

	теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		безопасности							
1.1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	1	0,3	$K_{\text{промыв}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	1	0,3	$K_{\text{надр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

		гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)							
1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	1	0,0	$K_{арм}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

[illegible]

	производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)								
1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	1	0,3	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)									
1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	1	0,0	К _{паспорт.т} епп. пункт	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	1	0,0	К _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

	специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	1	0,0	$K_{\text{регул. тем}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)								
2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре	3	0,0	$K_{\text{режим}}$	$K_{\text{тех. готов}} = K_{\text{режим}} \cdot 0,5 + K_{\text{рез}} \cdot 0,5$			

	теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)			теплоснабжения режима потребления тепловой энергии					
2.1	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	0,5	К _{врез}	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
2.2	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и	0,5	К _{тех.готов}	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

		визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в Договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)								
3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	5	0,1	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} \cdot 0,05 + K_{\text{свер}} \cdot 0,95$			
3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	5	0,0	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность),	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное	5	0,9	$K_{\text{свер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности						
4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,0	2	$K_{\text{учет}}$	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер. уз. уч.}} * 0,5 + K_{\text{провер. кип.}} * 0,5$		
4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5		$K_{\text{провер. уз. уч.}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

4.2		(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{проверки}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	0,5	$K_{\text{проверки}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
		Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,0	$K_{\text{жил. фонд}}$	$K_{\text{жил. фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$		
1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплого контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$K_{\text{контур}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
		Акт о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 11 Правил	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой горячего	0,3	$K_{\text{дезинф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2								

[illegible]

	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	по газоснабжению		0,5	K _{дым.вент}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом		0,5	K _{дым.вент}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме		0,5	K _{дог.обсл.тех.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного надзора, федерального надзора в области промышленности, безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного надзора, федерального надзора в области промышленности, безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	5	0,0	K _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется	

безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссии по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссии по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)					
безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссии по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссии по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)					

	11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)								
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	2	0,0	$K_{\text{план}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		